



WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MCUS.DZP.372-Z-21/2023 prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na usługi serwisowe związane z obsługą generatora dwutlenku chloru BelloZon typ CDLb6 w Domu Pomocy Społecznej (dalej DPS) przy ul. Mącznej 3 oraz Domu Pomocy Społecznej (dalej DPS) przy ul. Karmelkowej 25.

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA

Zamawiający, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, iż na podstawie zapisów rozdziału XI ust. 3 Zapytania ofertowego z dnia 25.05.2023 r. (zmiana z dnia 01.06.2023 r.), udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza dostawy chemikaliów ogólnodostępnych tj. kwasu solnego 9% i chlorynu sodu 7,5%? Podane w SIWZ nazwy PW ACIGEN i PW CHLORIGEN wskazują jednoznacznie na jednego dostawcę.

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy chemikaliów ogólnodostępnych tj. kwas solny 9 % oraz chloryn sodu 7,5 %.

Zamawiający wskazał nazwy zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia. Ewentualne zamienniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem.

Pytanie nr 2:

Jakie jest roczne zużycie ciepłej wody w obu obiektach?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie ma technicznej możliwości wykazać rocznego zużycia ciepłej wody, ponieważ nie posiada licznika zużycia ciepłej wody.

Sporządziła: Bogumiła Zarzycka, tel. 71 376 99 43, e-mail: bogumila.zarzycka@mcus.pl